

Durch die THARO Straßen- und Tiefbau GmbH, Coppistraße 10 A in 16227 Eberswalde ist der Ersatzneubau des Pumpwerkes Luchstraße/ Lindaustraße in Hohen Neuendorf geplant. Für die Tiefbauarbeiten wird eine Grundwasserabsenkung benötigt.

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für diese Gewässerbenutzung wurde mit Schreiben vom 17.02.2023 beim Landkreis Oberhavel gestellt.

Im Bereich des berechneten maximalen Absenkungstrichters von 53,0 Metern liegen die Grundstücke:

Luchweg/ Luchweg 3
Lindaustraße/ Lindaustraße 25, 25 A, 26, 27, 29, 30, 30 A, 31
Briesestraße 17, 18, 19

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemarkung Hohen Neuendorf,

Flur 1

Flurstücke: 111, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 205, 209, 210, 211, 212, 1940, 1941, 2266 und 2267

Grundwasserabsenkungen können auf Grund der zeitweisen Veränderung der Grundwasserstände Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit der umliegenden Grundstücke, die Standsicherheit von Gebäuden und die Vegetation haben. Zu beachten ist dabei aber auch, dass sich die Absenkungen des Grundwasserstandes während einer Grundwasserabsenkung oftmals nur im Bereich der natürlichen Schwankungsbereiche des Grundwassers bewegen.

Als Absenkungszeitraum wurde ein Zeitraum von 3 Monaten beantragt. Beantragt wurde eine Grundwasserentnahme von 8 m³/h bzw. 64 m³/d. Die Entnahmemengen variieren je nach Absenkungstiefe und anstehenden Bodenschichten.

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die beantragte Grundwasserabsenkung ist vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 31.03.2023 in die beim Fachdienst Wasserwirtschaft vorliegenden Antragsunterlagen während der Sprechzeiten bzw. – nach vorheriger Absprache (03301/ 601 6010, Frau Frank) – auch außerhalb dieser Zeiten einzusehen.

Oranienburg, den 13.03.2023

Volker-Alexander Tönnies
Landrat